

KONTROLLPLAN

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6-8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

Åtgärd: Tillbyggnad av enbostadshus.

Kontrollplan upprättad av (för- och efternamn)	Roll i projektet	Datum	Rev. Datum
Bygg Bygglovsson	Byggherre	2022-01-15	-

Byggherre (Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings, byggnads, rivnings- eller markarbeten)

Namn:	Bygg Bygglovsson	Adress:	Bygglovsgatan 1
Telefon (inkl. riktnummer):	013-20 60 00	E post:	bygg.bygglov@linkoping.se

Fastighet (En fastighetsbeteckning är en unik beteckning som varje fastighet fått tilldelat av lantmäteriet)

Fastighetsbeteckning:	Byggstaden 1:1	Beräknad byggstart:	2022-02-25
Entreprenadform:	Totalentreprenad	Beräknat projekt avslut:	2022-06-15

Kontrollpunkter	Kontrollmetod	Kontrolleras mot		Kontrollant		Resultat av kontroll	Signatur och Datum
<i>Vad ska kontrolleras?</i>	<i>Hur ska kontrollen göras?</i>	<i>Mot vad ska kontrollen göras?</i>		<i>Vem och när görs kontrollen?</i>		<i>Hur ska kontrollen dokumenteras?</i>	
		<i>Krav</i>	<i>Handling</i>	<i>Kontrollerad av</i>	<i>När</i>		
Åtgärden är utförd enligt beviljat bygglov/startbesked	Visuellt/mätning	PBL 10:5	Beviljat bygglov och startbesked/A-ritningar	BH	Bevakas under hela projektet	Foto/mättningsprotokoll	
Rätt grundläggning i förhållande till markens beskaffenhet	Visuellt	EKS/BBR 2:4	K-ritning/Teknisk beskrivning	BH/E/S	Vid grundläggning	Foto/kontrollintyg	
Stommen har erforderlig bärförmåga stadga och beständighet	Visuellt/beräkning	EKS Avd. A	K-ritning/Teknisk beskrivning	BH/E/S	Innan tät stomme	Foto/kontrollintyg	
Lågt sittande glas/fönster	Visuellt/provning	BBR 8:35	Produktbeskrivning	BH/E	Innan fönster monteras	Foto/provningsintyg	
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	Visuellt/mätning	BBR 5:6	A-ritning, K-ritning/Teknisk beskrivning	BH/E/S	Vid tät stomme	Mättningsprotokoll/kontrollintyg	
Tät stomme och tak mot yttre fuktpåverkan	Visuellt/mätning	BBR 6:5	K-ritning/Teknisk beskrivning	BH/E	Vid tät stomme	Foto/mättningsprotokoll	
Tillämpliga U-värden för klimatskärm	Visuellt/beräkning	BBR 9:92	K-ritning/Teknisk beskrivning	BH/E	Vid tät stomme	Foto/kontrollintyg	

Eventuella kommentarer / anmärkningar:**Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda**

Undertecknad intygar att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts enligt bygglov/eller startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts

Underskrift

Datum:	Datum:
Underskrift:	Underskrift:
Namnförtydligande:	Namnförtydligande:
BH - Byggherre	E - Entreprenör

Den som utför kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

Förklaring av förkortningar

BH (Byggherre), E (Entreprenör), S (Sakkunnig)
BBR (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)
A-ritning (arkitekturritning)
K-ritning (konstruktionsritning)
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)
Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder)
EKS (svensk tillämpning eurokoder)
Andra tekniska handlingar

Slutbesked

För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till:

- Digitalt via självservice bygglov: "[e-tjänst](#)"
- E-post: bygg@linkoping.se
- Per post: *Linköpings kommun*
Byggavdelningen
581 81 Linköping